




呼び径	適用管種	
16A	架橋ポリエチレン管	JIS K 6769 PN15 M種 単層

注記

1. コーススレッド(4.2×28)は床用フランジプレート固定時に使用。
2. ④フランジプレートと⑤パッキンの接着には、ロック剤を使用。
3. ①胴と④フランジプレートの接続ねじには、ねじロック剤を使用。
4. 開口ホルソー径：φ40のみ。

3	リング	C3604	1	テフロンコーティング	6	コーススレッド	SUS	3	付属品
2	袋ナット	CAC406C	1		5	パッキン	EPDM	1	A70
1	胴	CAC902C	1		4	フランジプレート	C3604	1	めっき処理
部番	部品名称	材質	数量	摘要	部番	部品名称	材質	数量	摘要
単位	mm	承認	検図	照合	製図	XPE継手 管差し込み確認窓付 床フランジアダプター 16A×3/4B			
尺度	Free	村山 06.6.01	中川 06.4.14	横溝 06.4.11	梅宮 潤				
投影法		密司	赤雄	知之	'06.3.27				
前澤給装工業株式会社					713775				
					図番	4G-861084			