






メンテナンス チェックシート

電動穿孔機 付属品【アダプタ A】

日常点検（実施日： 年 月 日 実施者氏名： ）

項目	図解	判定
① ガasketとOリングが付いていること また、「ガasketとOリングに破損なきこと」		合格 ・ 不合格 →処置内容A
② 「ねじ部に変形なきこと」		合格 ・ 不合格 →処置内容A
③ ボールバルブの「ホース接続部に変形なきこと」また、「全開閉すること」		合格 ・ 不合格 →処置内容A
④ 「著しい腐食なきこと」		合格 ・ 不合格 →処置内容A
⑤ 「汚れや付着物（砂・石等）なきこと」		合格 ・ 不合格 →処置内容B

処置内容A：新品への交換が必要です。お近くの弊社営業所へご連絡下さい。

処置内容B：汚れや付着物（砂・石等）はきれいに取除いて下さい。取除き困難な汚れや付着物がある場合は、新品への交換が必要です。お近くの弊社営業所へご連絡下さい。

※注意事項

- ・ご使用後は水気や汚れ、付着物（砂・石等）をよく取除き、保管して下さい。